

Sikkerhetsforskrift for Innbruddssikring B1 - FB501

Sikkerhetsforskrift av 01.08.2020. Avløser forskrift av 01.05.2011.

Denne sikkerhetsforskriften gjelder når lokalene er ubemannede/tomme for mennesker. Reglene omfatter sikring av dører, porter, luker, vinduer og andre åpninger direkte inn til lokaler som omfattes av forsikringen. Åpninger som ikke kan sikres med dører, porter eller luker skal være sikret med FG-godkjent gitter eller tilsvarende.

Når lokalene er bemannet, må dører i rømningsveier kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med brann-forskriftenes bestemmelser, se Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, kapittel 2, § 2-3. Eier av virksomheten, eller den som opptrer på eiers vegne, må påse at det ikke er mennesker i lokalene når dørene låses. Der låseenhet og innbruddsalarm er nevnt, skal slikt utstyr være FG-godkjent. Gitter skal være FG-godkjent eller oppfylle kravene i kapittel Sikringsutstyr.

Lokalene skal omsluttet av tette vegger, tak og gulv av solid kvalitet. For anbefaling av materiale til gulv, vegg og tak henvises det til dokumentet *byggningskonstruksjoner vurdering og anbefalinger*, FG-320, på www.fgsikring.no. For bruk av elektronisk låsesystem (adgangskontroll), se *Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3* i FG-240. Denne finnes på www.fgsikring.no. For FG-regler til automatiske innbrudds- og overfallalarmsystem, se FG-200 på www.fgsikring.no. Veiledning for gjennomføring av reglene finnes i Håndbok i innbruddssikring, FG-111. Denne finnes på www.fgsikring.no. Oversikt over FG-godkjent materiell, utstyr og regler, se www.fgsikring.no.

1. Dører, porter og luker

1.1. Skal være låst med minst 1 stykk låsenhet.

1.2. Kan ha låsenhet med innvendig knappvriders dersom:
- glass med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adgang til knappvrideren, er sikret med gitter eller er FG-godkjent minimum klasse P4A. eller
- underkant av glass ligger høyere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adgang til knappvrideren.

1.3. Som er to-fløyede:

- skal være låst med låsenhet som holder dørbladene

sammen

- passivt dørblad skal sikres oppe og nede med skåter av stål
- utenpåliggende skåter skal låses
- sluttstykke skal ha forsterkerbeslag med gjennomgående bolter.

1.4. Som er skyvbare, skal være låst til karm eller annen fast byggningskonstruksjon med låsenhet.

1.5. Skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden.

2. Vinduer og glass, inkludert glass i dører

2.1. Vinduer skal være lukket og haspet, eller låst.

adkomst/innklatringsmulighet, skal være festet slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy.

2.2 Glass med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir

Sikringsutstyr for beskyttelsesklassene B1, B2 og B3

For de respektive B-klasser, gjelder kravet til sikringsutstyr bare der det er omtalt.

1. Låseenheter

- skal være FG-godkjent
- skal bestå av låskasse/tilholder, sylinder, sylinderbeslag og sluttstykke, eller være hengelås med tilhørende beslag - skal være montert etter fabrikantens anvisninger.

2. Innfesting av glass

Innfesting av glass skal være sikret spesielt mot demontering i henhold til Glass og Fasadeforeningens retningslinjer.

3. Fast gitter

- skal være typegodkjent av FG eller være laget av: stål med minst 8 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm, eller stål med minst 5 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm.
- skal ha festeanordninger som minst tilsvarer gitterets styrke. Gitteret skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden
- som ikke er fastmontert, skal være sikret og låst med FG-godkjente låsenheter i henhold til B-krav for dør. Er gitteret montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være sikret og låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

4. Rullesjalusi, rulle-, sakse- og skyvegitter

- skal være typegodkjent av FG
- skal være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør
- skal festes til fast karm eller bygningskonstruksjon i henhold til fabrikantens anvisninger og skal ikke kunne demonteres fra utsiden eller i lukket stilling
- med bredde over 3 meter skal være låst med to FG-godkjente låsenheter som krevd for dør, en på hver side
- rullegitter, saksegitter og skyvegitter skal i lukket stilling være festet til fast karm eller bygningskonstruksjon og sikre hele åpningen. Det skal ikke være mulig å klatre over gitteret i lukket stilling.

5. Bakkantbeslag

- Skal være slik utformet at det gir døren samme styrke mot oppbryting på hengselsiden (bakkant) som på låssiden.